

INFORMATION OM MÄRKNING AV RÖRLEDNINGAR I VERKSTADSLOKALER.

På förfrågan från har vi undersökt kravet på rörmärkningar i verkstads-och industribyggnader. Denna information är av rådgivande slag och undantar inte verkstadens egna interna kontroll eller juridiska ansvar.

Kunniga i "märkningsbranschen" hänvisar till Svensk standard SS 741:2013 utgåva 7, som i sin tur har koppling till arbetsmiljölag 2014:43 och CLP-direktivet (EG) 1272/2008. Kravet vad vi förstår gäller alla typer av vätskor och gaser, även motoroljor, växellådsoljor, glykoler, spolarvätskor, m.m. tryckluft ingår också i detta.

Det är upp till var och en av att själva bestämma om märkning av era rör i verkstaden, men vi rekommenderar dig/ er att göra detta.

För er hjälp finns ett företag som ni hittar på nätet: <http://www.collinder.se/kategori/test>
Därifrån går ni vidare på rubriken: projektledning & montage.

Då hittar ni företaget Teknomenta, Nils-Lennart Nilsson som kan utföra detta. 0706-383865 eller mejla direkt, se på rubriken projektledning.



När det gäller Midlands oljeprodukter kan ni se i Säkerhetsdatabladet att inga är klassade som brandfarliga, medan glykol är giftig, och spolarvätska är klassad som brandfarlig och ska märkas därefter. Säkerhetsdatablad: <http://midlandoil.se/produkter/>

Spillolja om den inte blandats med till exempel bensin är inte heller brandfarlig. Här kan vi stå till tjänst med provtagning och flampunktsanalys vart annat år (rekommenderas) till en låg kostnad.

Har ni frågor kring detta kan ni mejla Bo Andersson på Midland AB;
bo.andersson@midlandoil.se eller info@midlandoil.se